

ОПЕРАТИВНИЙ ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Маршрут №503

з 01.06.2024р. по 20.06.2024р.

переданого Миколаївським ЛВУМГ ТОВ "Оператор ГТС України" та прийнятого АТ "Одесагаз", ПрАТ "Одеський коньячний завод", ДП "Укравтогаз"
по газопроводу "ШДКРІ"

Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія Березівського п/м Миколаївського ЛВУМГ Свідоцтво № 04-0022/2023 чинне до 16.06.2026 р. видане 16.06.2023 р.

Число місяця	Компонентний склад, % мол.													Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа																	
	метан CH ₄	етан C ₂ H ₆	пропан C ₃ H ₈	ізо-бутан i-C ₄ H ₁₀	н-бутан n-C ₄ H ₁₀	нео-пентан neo-C ₅ H ₁₂	ізо-пентан i-C ₅ H ₁₂	н-пентан n-C ₅ H ₁₂	гексани та вищі C ₆ H ₁₄ +	кисень O ₂	азот N ₂	діоксид вуглецю CO ₂	гелій He	водень H ₂	Густина абсолютна кг/м ³ , при 20 °С	Густина відносна	Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С														
																	Теплота згоряння нижча			Теплота згоряння вища			Число Воббе вище			Температура точки роси (P = 3.92 МПа), °С	Температура точки роси вуглеводнів °С	Масова концентрація сірководню г/м ³	Масова концентрація меркаптанової сірки г/м ³	Маса механічних домішок г/м ³	
																	ккал/м ³	МДж/м ³	кВт·год/м ³	ккал/м ³	МДж/м ³	кВт·год/м ³	ккал/м ³	МДж/м ³	кВт·год/м ³						
1																8 354,02	34,98	9,72	9 253,27	38,74	10,76	12 001,91	50,25	13,96							
2																8 354,02	34,98	9,72	9 253,27	38,74	10,76	12 001,91	50,25	13,96							
3																8 354,02	34,98	9,72	9 253,27	38,74	10,76	12 001,91	50,25	13,96							
4																8 354,02	34,98	9,72	9 253,27	38,74	10,76	12 001,91	50,25	13,96							
5																8 354,02	34,98	9,72	9 253,27	38,74	10,76	12 001,91	50,25	13,96							
6																8 354,02	34,98	9,72	9 253,27	38,74	10,76	12 001,91	50,25	13,96							
7																8 354,02	34,98	9,72	9 253,27	38,74	10,76	12 001,91	50,25	13,96							
8																8 354,02	34,98	9,72	9 253,27	38,74	10,76	12 001,91	50,25	13,96							
9																8 354,02	34,98	9,72	9 253,27	38,74	10,76	12 001,91	50,25	13,96							
10																8 354,02	34,98	9,72	9 253,27	38,74	10,76	11 998,02	50,23	13,95							
11																8 354,02	34,98	9,72	9 253,27	38,74	10,76	11 998,02	50,23	13,95							
12																8 354,02	34,98	9,72	9 253,27	38,74	10,76	11 998,02	50,23	13,95							
13																8 354,02	34,98	9,72	9 253,27	38,74	10,76	11 998,02	50,23	13,95							
14																8 354,02	34,98	9,72	9 253,27	38,74	10,76	11 998,02	50,23	13,95							
15																8 354,02	34,98	9,72	9 253,27	38,74	10,76	11 998,02	50,23	13,95							
16																8 354,02	34,98	9,72	9 253,27	38,74	10,76	11 998,02	50,23	13,95							
17																8 354,02	34,98	9,72	9 253,27	38,74	10,76	11 998,02	50,23	13,95							
18																8 354,02	34,98	9,72	9 253,27	38,74	10,76	11 998,02	50,23	13,95							
19																8 354,02	34,98	9,72	9 253,27	38,74	10,76	11 998,02	50,23	13,95							
20																8 354,02	34,98	9,72	9 253,27	38,74	10,76	11 998,02	50,23	13,95							
21																															
22																															
23																															
24																															
25																															
26																															
27																															
28																															
29																															
30																															
31																															

Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам

*- значення кисню визначено лабораторним хроматографом

Середньозважене значення теплоти згоряння:

_____ прізвище

_____ підпис

_____ 20__ р.
дата

ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №517
з 01.06.2024р. по 20.06.2024р.

Маршрут №517

переданого Миколаївським ЛВУМГ ТОВ "Оператор ГТС України" та прийнятого АТ "Одесагаз"

по газопроводу "Ананьїв - Гирасполь - Ізмаїл" (АТІ)

Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія Орлівського п/м Миколаївського ЛВУМГ Свідоцтво № 04-0029/2023 чинне до 01.08.2026 р. видане 01.08.2023 р.

Число місяця	Компонентний склад, % мол.												Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа														Температура точки роси вологи (при робочому тиску), °С	Температура точки роси вологи (P = 3,92 МПа), °С	Температура точки роси вуглеводнів, °С	Масова концентрація сірководню, г/м ³	Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м ³	Маса механічних домішок, г/м ³
	метан, С1	етан, С2	пропан, С3	ізо-бутан, і-С4	н-бутан, н-С4	нео-пентан, нео-С5	ізо-пентан, і-С5	н-пентан, н-С5	гексани та вищі, С6+	кисень, О2	азот, N2	діоксид вуглецю, СО2	Густина абсолютна, кг/м ³ при 20 °С	Густина відносна	Температура вимірювання/згорання при 20/25°С																	
															Теплота згорання нижча			Теплота згорання вища			Число Воббе вище											
															ккал/м ³	МДж/м ³	кВт·год/м ³	ккал/м ³	МДж/м ³	кВт·год/м ³	ккал/м ³	МДж/м ³	кВт·год/м ³									
1															8 235	34,48	9,58	9 125	38,21	10,61	11 939	49,99	13,89									
2															8 235	34,48	9,58	9 125	38,21	10,61	11 939	49,99	13,89									
3															8 235	34,48	9,58	9 125	38,21	10,61	11 939	49,99	13,89									
4															8 235	34,48	9,58	9 125	38,21	10,61	11 939	49,99	13,89									
5															8 235	34,48	9,58	9 125	38,21	10,61	11 939	49,99	13,89									
6	95,4430	2,6418	0,7914	0,1213	0,1172	0,0015	0,0196	0,0182	0,0104	0,0032	0,6103	0,2221	0,7041	0,5846	8 238	34,49	9,58	9 129	38,22	10,62	11 940	49,99	13,89	-18,0	-19,0	-15,2						
7															8 238	34,49	9,58	9 129	38,22	10,62	11 940	49,99	13,89									
8															8 238	34,49	9,58	9 129	38,22	10,62	11 940	49,99	13,89									
9															8 238	34,49	9,58	9 129	38,22	10,62	11 940	49,99	13,89									
10															8 238	34,49	9,58	9 129	38,22	10,62	11 940	49,99	13,89									
11															8 238	34,49	9,58	9 129	38,22	10,62	11 940	49,99	13,89									
12															8 238	34,49	9,58	9 129	38,22	10,62	11 940	49,99	13,89									
13	95,4559	2,6334	0,7892	0,1205	0,1165	0,0015	0,0198	0,0183	0,0101	0,0034	0,6105	0,2209	0,7040	0,5845	8 237	34,49	9,58	9 128	38,22	10,62	11 940	49,99	13,89	-18,8	-19,8	-21,0	<0,0001	0,0001				
14															8 237	34,49	9,58	9 128	38,22	10,62	11 940	49,99	13,89									
15															8 237	34,49	9,58	9 128	38,22	10,62	11 940	49,99	13,89									
16															8 237	34,49	9,58	9 128	38,22	10,62	11 940	49,99	13,89									
17															8 237	34,49	9,58	9 128	38,22	10,62	11 940	49,99	13,89									
18															8 237	34,49	9,58	9 128	38,22	10,62	11 940	49,99	13,89									
19															8 237	34,49	9,58	9 128	38,22	10,62	11 940	49,99	13,89									
20	95,4001	2,6660	0,7959	0,1220	0,1181	0,0017	0,0195	0,0183	0,0101	0,0043	0,6204	0,2236	0,7044	0,5848	8 239	34,50	9,58	9 131	38,23	10,62	11 940	49,99	13,89	-15,2	-16,9	-11,7						
21																																
22																																
23																																
24																																
25																																
26																																
27																																
28																																
29																																
30																																
31																																
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам														8 237	34,49	9,58	9 129	38,22	10,62													
Середньозважене значення теплоти згорання:														8 237	34,49	9,58	9 129	38,22	10,62													

Заступник головного інженера Миколаївського ЛВУМГ

Олександр НІКОЛАЄВ

07.2024

Хімік ВХАЛ

прізвище
Зінаїда Гродецька
прізвище

підпис
підпис

дата
07.2024
дата

Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №517

Область	ГРС, прямий споживач	ЕІС-код	Середньозважене значення нижчої теплоти згоряння			Середньозважене значення вищої теплоти згоряння			Середньозважені значення												
			ккал/м ³	МДж/м ³	кВт*год./м ³	ккал/м ³	МДж/м ³	кВт*год./м ³	метан, С1	етан, С2	пропан, С3	ізо-бутан, і-С4	н-бутан, н-С4	нео-пентан, нео-С5	ізо-пентан, і-С5	н-пентан, н-С5	гексани та вищі, С6+	кисень, О2	азот, N2	діоксид вуглецю, СО2	густина абсолютна, кг/м ³ , при 20 °С
Маршрут №517			8237	34,49	9,58	9129	38,22	10,62	95,4460	2,6389	0,7905	0,1209	0,1169	0,0015	0,0196	0,0182	0,0102	0,0035	0,6122	0,2216	0,7041
Одеська	ГРС Городнє	56ZOPODS41426011	8435	35,31	9,81	9340	39,10	10,86	95,4460	2,6389	0,7905	0,1209	0,1169	0,0015	0,0196	0,0182	0,0102	0,0035	0,6122	0,2216	0,7041

Заступник головного інженера Миколаївського ЛВУМГ	Олександр НІКОЛАСВ	.07.2024
	прізвище підпис	дата
Хімік ВХА.Л	Галина ІВЧЕНКО	.07.2024
	прізвище підпис	дата

ОПЕРАТИВНИЙ ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Маршрут №518

з 01.06.2024р. по 20.06.2024р.

переданого Миколаївським ЛВУМГ ТОВ "Оператор ГТС України" та прийнятого АТ "Одесагаз"
по газопроводу "ШДКРІ"

Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія Орлівського п/м Миколаївського ЛВУМГ Свідоцтво № 04-0026/2020 чинне до 03.06.2023 р. видане 04.06.2020 р.

Число місяця	Компонентний склад, % мол.														Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа									Температура точки роси вологи (P = 3,92 МПа), °C	Температура точки роси вуглеводнів °C	Масова концентрація сірководню г/м³	Масова концентрація меркаптанової сірки г/м³	Маса механічних домішок г/м³		
	метан CH ₄	етан C ₂ H ₆	пропан C ₃ H ₈	ізо-бутан i-C ₄ H ₁₀	н-бутан n-C ₄ H ₁₀	нео-пентан neo-C ₅ H ₁₂	ізо-пентан i-C ₅ H ₁₂	н-пентан n-C ₅ H ₁₂	гексани та вищі C ₆ H ₁₄ +	кисень O ₂	азот N ₂	діоксид вуглецю CO ₂	гелій He	водень H ₂	Густина абсолютна кг/м³, при 20 °C	Густина відносна	Температура вимірювання/згоряння при 20/25°C													
																	Теплота згоряння нижча			Теплота згоряння вища			Число Воббе вище							
																	ккал/м³	МДж/м³	кВт·год/м³	ккал/м³	МДж/м³	кВт·год/м³	ккал/м³						МДж/м³	кВт·год/м³
1																8 296,53	34,74	9,65	9 191,79	38,48	10,69	11 972,80	50,13	13,92						
2																8 296,53	34,74	9,65	9 191,79	38,48	10,69	11 972,80	50,13	13,92						
3	94,7743	3,1181	0,9454	0,1426	0,1364	0,0015	0,0206	0,0184	0,0103	0,0024	0,5589	0,2711		0,7097	0,5892	8 295,05	34,73	9,65	9 190,22	38,48	10,69	11 972,25	50,13	13,92	-16,6	-16,0				
4																8 295,05	34,73	9,65	9 190,22	38,48	10,69	11 972,25	50,13	13,92						
5																8 295,05	34,73	9,65	9 190,22	38,48	10,69	11 972,25	50,13	13,92						
6																8 295,05	34,73	9,65	9 190,22	38,48	10,69	11 972,25	50,13	13,92						
7																8 295,05	34,73	9,65	9 190,22	38,48	10,69	11 972,25	50,13	13,92						
8																8 295,05	34,73	9,65	9 190,22	38,48	10,69	11 972,25	50,13	13,92						
9																8 295,05	34,73	9,65	9 190,22	38,48	10,69	11 972,25	50,13	13,92						
10	94,7315	3,1451	0,9537	0,1439	0,1376	0,0015	0,0206	0,0187	0,0107	0,0026	0,5611	0,2730		0,7101	0,5895	8 298,06	34,74	9,65	9 193,44	38,49	10,69	11 973,49	50,13	13,93	-17,3	-16,3	<0,0001	0,0001		
11																8 298,06	34,74	9,65	9 193,44	38,49	10,69	11 973,49	50,13	13,93						
12																8 298,06	34,74	9,65	9 193,44	38,49	10,69	11 973,49	50,13	13,93						
13																8 298,06	34,74	9,65	9 193,44	38,49	10,69	11 973,49	50,13	13,93						
14																8 298,06	34,74	9,65	9 193,44	38,49	10,69	11 973,49	50,13	13,93						
15																8 298,06	34,74	9,65	9 193,44	38,49	10,69	11 973,49	50,13	13,93						
16																8 298,06	34,74	9,65	9 193,44	38,49	10,69	11 973,49	50,13	13,93						
17	94,8842	3,0474	0,9236	0,1392	0,1333	0,0015	0,0200	0,0180	0,0100	0,0023	0,5543	0,2662		0,7088	0,5885	8 287,09	34,70	9,64	9 181,71	38,44	10,68	11 968,78	50,11	13,92	-17,7	-17,2				
18																8 287,09	34,70	9,64	9 181,71	38,44	10,68	11 968,78	50,11	13,92						
19																8 287,09	34,70	9,64	9 181,71	38,44	10,68	11 968,78	50,11	13,92						
20																8 287,09	34,70	9,64	9 181,71	38,44	10,68	11 968,78	50,11	13,92						
21																														
22																														
23																														
24																														
25																														
26																														
27																														
28																														
29																														
30																														
31																														

Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам

*- значення кисню визначено лабораторним хроматографом

Середньозважене значення теплоти згоряння:

_____ прізвище

_____ підпис

_____ 20__ р.
дата

ОПЕРАТИВНИЙ ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Маршрут №519

з 01.06.2024р. по 20.06.2024р.

переданого Миколаївським ЛВУМГ ТОВ "Оператор ГТС України" та прийнятого АТ "Одесагаз"
по газопроводу "ШДКРІ"

Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія Орлівського п/м Миколаївського ЛВУМГ Свідоцтво № 04-0026/2020 чинне до 03.06.2023 р. видане 04.06.2020 р.

Число місяця	Компонентний склад, % мол.													Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа									Температура точки роси вологи (P = 3,92 МПа), °C	Температура точки роси вуглеводнів °C	Масова концентрація сірководню г/м³	Масова концентрація меркаптанової сірки г/м³	Маса механічних домішок г/м³											
	метан CH ₄	етан C ₂ H ₆	пропан C ₃ H ₈	ізо-бутан i-C ₄ H ₁₀	н-бутан n-C ₄ H ₁₀	нео-пентан нео-C ₅ H ₁₂	ізо-пентан i-C ₅ H ₁₂	н-пентан n-C ₅ H ₁₂	гексани та вищі C ₆ H ₁₄ +	кисень O ₂	азот N ₂	діоксид вуглецю CO ₂	гелій He	водень H ₂	Густина абсолютна кг/м³, при 20 °C	Густина відносна	Температура вимірювання/згоряння при 20/25°C																					
																	Теплота згоряння нижча			Теплота згоряння вища								Число Воббе вище										
																	ккал/м³	МДж/м³	кВт·год/м³	ккал/м³	МДж/м³	кВт·год/м³						ккал/м³	МДж/м³	кВт·год/м³								
1																8 259,00	34,58	9,61	9 152,03	38,32	10,64	11 967,04	50,10	13,92														
2																8 259,00	34,58	9,61	9 152,03	38,32	10,64	11 967,04	50,10	13,92														
3																8 259,00	34,58	9,61	9 152,03	38,32	10,64	11 967,04	50,10	13,92														
4																8 259,00	34,58	9,61	9 152,03	38,32	10,64	11 967,04	50,10	13,92														
5	95,0778	2,9228	0,8805	0,1306	0,1258	0,0013	0,0183	0,0167	0,0083	0,0023	0,5580	0,2576		0,7071	0,5871	8 270,04	34,63	9,62	9 163,49	38,37	10,66	11 959,61	50,07	13,91	-18,5	-17,5												
6																8 270,04	34,63	9,62	9 163,49	38,37	10,66	11 959,61	50,07	13,91														
7																8 270,04	34,63	9,62	9 163,49	38,37	10,66	11 959,61	50,07	13,91														
8																8 270,04	34,63	9,62	9 163,49	38,37	10,66	11 959,61	50,07	13,91														
9																8 270,04	34,63	9,62	9 163,49	38,37	10,66	11 959,61	50,07	13,91														
10																8 270,04	34,63	9,62	9 163,49	38,37	10,66	11 959,61	50,07	13,91														
11																8 270,04	34,63	9,62	9 163,49	38,37	10,66	11 959,61	50,07	13,91														
12	99,0110	0,3825	0,1008	0,0161	0,0174		0,0032	0,0040	0,0059	0,0030	0,2551	0,2010		0,6762	0,5614	7 993,81	33,47	9,30	8 868,78	37,13	10,31	11 836,56	49,56	13,77	-27,0	-31,9	<0,0001	0,0001										
13																																						
14																																						
15																																						
16																																						
17																																						
18																																						
19																																						
20																																						
21																																						
22																																						
23																																						
24																																						
25																																						
26																																						
27																																						
28																																						
29																																						
30																																						
31																																						

Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам

*- значення кисню визначено лабораторним хроматографом

Середньозважене значення теплоти згоряння:

_____ прізвище

_____ підпис

_____ 20__ р.
дата

